



Ostrołęka dnia 08.02.2023 r.

KPZ.271.2.2023

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa parkingu przy ulicy Obozowej w Ostrołęce na potrzeby obiektu „Parkuj i Jedź” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki, prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: „Proszę o wyjaśnienie pozycji 33 przedmiaru robót. Ile m² podbudowy należy przyjąć pod opaskę ? Niezgodność pozycji nr 33 z pozycją nr 50”.

Odpowiedź:

Pozycja 33 przedmiaru robót dotyczy tylko chodnika (pow. 5,2 m²). Z uwagi na to, że w przedmiarze robót nie uwzględniona została podbudowa pod opaskę z płytek bet., to **w poz. 33 przedmiaru robót należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm (pod chodnik 5,2 m² i opaskę 236,0 m²) łącznie w ilości 241,2 m².**

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta