

GMINA LUBIN**Urząd Gminy Lubin****ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157**

OR.271.41.2024

Lubin, dnia 23.09.2024 r.

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłużył termin składania ofert do dnia: 27.09.2024 r. do godz. 11:00.**Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 27.09.2024 r. o godz. 11:30.****Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.10.2024 r.**

Jednocześnie, Zamawiający przypomina, że oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie **6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100)**. Wadium wnoszone w pieniądzu, przyjmuje się, że zostało złożone w terminie jeżeli do dnia w którym upływa termin składania ofert do godziny 11:00 znajduje się na koncie Zamawiającego. Szczegółowe zapisy dot. wadium zawiera SWZ.

Pytanie 1. *Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego oraz STWiOR Zamawiający wymaga przygotowania obliczeń na podstawie obliczeń referencyjnych przy jednoczesnym spełnieniu warunku „moc opraw nie może przekraczać mocy podanych dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych” oraz tolerancje poszczególnych wyników z obliczeń dla parametrów Lm, Em i Emin dla jezdni na poziomie 10 %. Ponadto Zamawiający wymaga aby oferowane oprawy posiadały certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZHAGA D4i. Czy powyższe dokumenty wraz np. z kartą katalogową która mogłaby potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów zawartych w dokumentacji, należy złożyć na etapie składania oferty przetargowej czy też Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia przed lub po wyborze oferty?*

Odpowiedź: Wnioski materiałowe wraz z wymaganymi dokumentami (na potwierdzenie parametrów) wymienionymi w Projekcie wykonawczym oraz STWiOR należy przekazać inspektorowi nadzoru reprezentującego Zamawiającego na etapie realizacji zadania.

Materiały przeznaczone do wbudowania, przyjęte na etapie sporządzania oferty, muszą spełniać parametry określone w Projekcie wykonawczym oraz STWiOR.

z up. WÓJTA**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz****Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich***/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM/**Otrzymują:*

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.