



PKP UTRZYMANIE

Katowice 10.11.2016 r.

Region Utrzymania w Katowicach
Specjalista ds. paszportyzacji i uzgadniania dokumentacji
Sebastian Huss
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.eu
tel. 32 710 14 51
Nr pisma:UTM4-504-809/2016

i-projekt Łukasz Kłak
ul. Gdańska 17/2
44-100 Gliwice

Dotyczy: Naniesienia urządzeń oraz uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji grawitacyjnej na działce o numerze 2342/92 (obręb Kochłowice am.3) w Rudzie Śląskiej Kochłowicach. Uzgodnienie z tytułu bliskiego sąsiedztwa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie działek kolejowych o numerach 2342/92 oraz 646/81 (obręb Kochłowice am.3).

PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w odpowiedzi na Państwa pismo nr 256/DK/16 zwraca plan zagospodarowania terenu z naniesionym orientacyjnie przebiegiem trasowym naszego kabla teletechnicznego typu TKD i uzgadnia projektowane zamierzenia dla zakresu jak wyżej z następującymi uwagami:

1. Występują kolizje (skrzyżowania) projektowanej kanalizacji z naszym kablem teletechnicznym. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy przewidzieć wyprzedzająco konieczność wykonania przekopów kontrolnych dla ustalenia rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia naszego kabla oraz określenia sposobu jego zabezpieczenia na czas robót i docelowo pod nadzorem wyznaczonego pracownika tut. Regionu Utrzymania.
2. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych Spółki PKP Utrzymanie na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu pod nadzorem naszego pracownika. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnymi, należy posadzić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.
3. W komisji przekazania terenu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawiciela PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
4. Wystąpienie o nadzór techniczny należy kierować na adres tut. Regionu Utrzymania w Katowicach ul. Sądowa 7, 40-078 Katowice (e-mail: Wieslaw.Ignatiuk@telkol.eu z dwutygodniowym wyprzedzeniem).
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP Utrzymanie, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP Utrzymanie Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP Utrzymanie.
Powyższe uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem
DYREKTOR REGIONU
Utrzymania

Wiesław Ignatiuk

