



Aktualizacja KZGM kwiecień 2024

Moc zain.: Pi = 90 kW  
Moc zap. Pz = 47 kW  
Prąd Iz = 67A  
Prąd zabez. Ib = 125A

Tabela			
Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 8 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatki schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł projektu	Układ zasilania budynków przy ul. Warszawskiej 8 i ul. Teatralnej 8	Opis	2024
Nazwa projektu	PROJEKT ADAM KROK	Opis	2024
Projektant	PROJEKT WYKONAWCZY	Opis	2024
Wykonawca	Miejski Zarząd Komunalnego Gospodarki Miejskiej ul. Grzybskiego 5, 40-126 Katowice	Opis	2024
Data: 06.2024r.			E-01