



Bystrzyca, 25 sierpnia 2022 r.

Zn. spr.: SA.270.24.2022

Dot.: Zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów oraz doposażenie pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Oława.**”

Zadane pytanie:

Zamawiający, doprecyzował następujące warunki techniczne dla kamery ppoż. (Załącznik nr 3):

1. Waga do 10kg - czy Zamawiający dopuści parametr do 16kg?
2. Wyjście obrazu TCP/IP minimum HD 1080p/60 lub 1080i/60 - czy Zamawiający dopuści parametr 1080p/30 lub 1080i/30?
3. Programowanie trasy obserwacji (pozycja, szybkość, zoom, Focus) - co najmniej 2 trasy po 100 pkt/trasę - czy Zamawiający dopuści parametr: 8 tras max 32 punkty na trasę?

Odpowiedzi na zadane pytania :

Ad. 1 Waga do 10kg - czy Zamawiający dopuści parametr do 16kg?

TAK Zamawiający dopuszcza zmianę parametru wagi kamer, na kamery o wadze do 16 kg.

Ad. 2 Wyjście obrazu TCP/IP minimum HD 1080p/60 lub 1080i/60 - czy Zamawiający dopuści parametr 1080p/30 lub 1080i/30??

NIE Zamawiający nie dopuszcza parametru 1080p/30 lub 1080i/30

Ad. 3 Programowanie trasy obserwacji (pozycja, szybkość, zoom, Focus) - co najmniej 2 trasy po 100 pkt/trasę - czy Zamawiający dopuści parametr: 8 tras max 32 punkty na trasę?

TAK Zamawiający dopuści parametr: 8 tras max 32 punkty na trasę.

W związku z powyższym Zamawiający planuje dokonać zmiany SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

NADLEŚNICZY
Grzegorz Jankowski