

UWAGA:

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym musi obejmować minimalny kąt nachylenia o wartości 10°. Jest to najmniejsza pochyłość, która zapewnia funkcjonowanie całego systemu.

SYSTEM DESIGN ANNA KOŹMIŃSKA ul. Olsztyńska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica			
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY			
ZADANIE : **"MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE."**			
TYTUŁ RYSUNKU : **"INSTALACJA WYRÓWNAWCZA"**			
Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował :	Tadeusz Majewski upr. proj. Nr Cie. 35/88		KWIECIEŃ 2024
Sprawdzający :	inż. Bartłomiej Piasecki upr. proj. Nr KUP/158/POOE/10		Nr rys. E-15