

Oznaczenia:

- 2x18W LED — Oprawa świetlówkowa LED 1x60 IP65 hermetyczna
- 2x18W LED, A — Oprawa świetlówkowa IP65 2xświetlówka LED 18W z mod.awaryjnym 2h.
- Naświetlacz LED 30W IP65
- Łącznik dwubiegunowy IP54 16A/230V
- Łącznik jednobiegunowy IP54 16A/230V
- Oprawa świetlówkowa IP65 2x36W EVG np.FIBRA III T8
- Naświetlacz LED 30W z czujnikiem ruchu IP65
- Przeciwpożarowy wył.prądu

UWAGA:

Projektowany układ pomiarowy należy usytuować na zewnątrz budynku SUW.

Istniejący układ pomiarowy należy zdemontować

UWAGA:

Przewody sterujące,zasilające należy układać w korytkach

SYSTEM DESIGN ANNA KOŹMIŃSKA
ul. Olsztyńska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

ZADANIE : **"INSTALACJA OŚWIETLENIOWA"**

TYTUŁ RYSUNKU : **"SCHEMAT MONTAŻOWY ZBIORNIKÓW WODY CZYSTEJ"**

Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował :	Tadeusz Majewski upr. proj. Nr Cie. 35/88		KWIECIEŃ 2024
Sprawdzający :	inż. Bartłomiej Piasecki upr. proj. Nr KUP/158/POOE/10		Nr rys. E-3