

OZNACZENIA:

CR1 – czujka ruchu hermetyczna
CA – centrala alarmowa (płyta do 16 wejść. obudowa 17 Ah z prostownikiem
A – akumulator 12V/ 17 Ah, moduł rozbudowy(ekspander)
SAZ – sygnalizator zewnętrzny
KL – manipulator LED

UWAGA:

1 – – Wszystkie urządzenia instalacji alarmowej (czujki ruchu,klawiatura kodowa, syrena alarmowa) należy połaczyć przewodami typu YTKSYekp 3x2x0,5 z centralą alarmową

2 – Centralę alarmową należy zasilić z rezerwowego zabezpieczenia w rozdzielnicy RG

3 – Centralę alarmową należy umieścić na wysokości 1,4 m

4 – Czujki ruch należy zamontować 0,2 m od sufitu, za wyjątkiem czujnika ruchu w pom.technologicznym, który nalezy zamontować na wysokości 2,8 m

SYSTEM DESIGN ANNA KOŹMIŃSKA
ul. Olsztyńska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

ZADANIE : **"MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE."**

TYTUŁ RYSUNKU : **"INSTALACJA ALARMOWA STACJI "**

Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował :	Tadeusz Majewski upr. proj. Nr Cie. 35/88		KWIECIEŃ 2024
Sprawdzający :	inż. Bartłomiej Piasecki upr. proj. Nr KUP/158/POOE/10		Nr rys. E-5