

UWAGA:

Projektowany układ pomiarowy należy usytuować na zewnątrz budynku SUW.

Istniejący układ pomiarowy należy zdemontować

OZNACZENIA TECHNOLOGII:

F1-F6 - 1.800 - Filtr ciśnieniowy pionowy DN1.800, drenaż montowany na czterech nogach

M.W.P. - Centralny mieszacz wodno-powietrzny, montowany na czterech nogach

1 - Zawór napowietrzająco - odpowietrzający w/g schematu

2 - Stelilizator wraz z szafą sterowniczą 6lm3/h szafa montowana naścianie

3 - Dmuchawa boczno - kanałowa np. typu SC601, wydajność max 320 m3/h, moc silnika 2,2-4 kW lub dmuchawę równoważną

4 - Zestaw hydroforowy typ: ZHF.5.06.5.0191.0+MVf.125-250/H/4p parametry zestawu i pompy płucznej w/g karty katalogowej

5 - Sprężarka SRK2 Airpol 2,0 kpl.

6 - Skrzynia przelewowo-odpływowa wód popłucznych z blachy nierdzewnej gr. 2,5mm

7 - Przepływomierz elektromagnetyczny Dn 100

8 - Przepływomierz elektromagnetyczny Dn 80

9 - Osuszacz powietrza FDNF96S

10 - Ogrzewacz ciepłej wody typu M3/SMB 3,5kW/230V

SYSTEM DESIGN ANNA KOŹMIŃSKA
ul. Olsztyńska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

ZADANIE : **"MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE."**

TYTUŁ RYSUNKU : **"ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH"**

Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował :	Tadeusz Majewski upr. proj. Nr Cie. 35/88		KWIECIEŃ 2024
Sprawdzający :	inż. Bartłomiej Piasecki upr. proj. Nr KUP/158/POOE/10		Nr rys. E-2