OZNACZENIA TECHNOLOGII:

F1–F6 – 1.8:00 – Filtr ciśnieniowy pionowy DN
montowany na czterech nogach

M.W.P. – Centralny mieszacz wodno-powietrzny,

1 – Zawór napowietrzająco – odpowietrzający

2 – Stellizator wraz z szafą sterowniczą 61m3/h szafa
montowana na ścianie

3 – Dmuchawa bocznо – kanałowa np. typu 50501, wydajność max 320 m3/h,
moc silnika12,2–4 kW lub dmuchawy równoważną

4 – Zestaw hydroforowy typ: ZHF.5.06.5.019.0/4WI125–250/H/Ap
parametry zestawu i pompy płucznej w/g karty katalogowej

5 – Sprężarka SRK2 Airpol 2,0 kpl.

6 – Skrzynia przelewowo-odpływowa wód popłucznych
z blachy nierdzewnej gr. 2,5mm



1 zawór odpowietrzający np. Jafar 7040, 1 1/4"
2 filtr 1 1/4", 3/4", 1/4"
3 kran 1/4"
4 wyjście pneumatyczny 6 8–10 mm
5 zawór odcinający przelewu 3/8"

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE PRZEWODÓW I UZBROJENIE:

- p.w.s. – przewody wody surowej,
- p.w.u. – przewody wody uzdatnionej,
- p.w.p. – przewody wody płucznej,
- p.p.p.w – przewody płukania powietrzem i wodą,
- p.s.p. – przewody sprężonego powietrza,
- p.ch. – przewody instalacji chlorowej
- p.o. – przewody owrzyty

– manometr tarczowy

– złączka do wąż do poboru próbek

PROJEKT TECHNICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY I UZBROJENIA TERENU W MC. DĘBOWA ŁĄKA STAN PROJEKTOWANY

SCHEMAT TECHNOLOGII

SYSTEMY DESIGN ANNA KAŹMIERSKA
ul. Bohaterów Lasu Kabackiego 10 lok. 4
04-035 Warszawa, tel. 22 870 44 77, 601 33 33 77

OBIEKT: PROJEKTOWANIA STACJI UZDATNIANIA WODY
ZLOKALIZOWANEJ: PUNKT WIELKOŚCIOWY ZBIORNIKÓW WODY CZYSTEJ

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGII

Projektował:	Nazwisko i imię:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Kamil Kuźmiński upr. proj. Nr SLO/WK/07/0015		07/2021
Projektował:	mgr inż. Marta Ciuberkiewicz upr. proj. Nr SLO/WK/09/0017		Nr rys.
			13