

Słubice, 31 lipca 2023 r.

WYKONAWCY

ZP.271.16.2023.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg i podwojek gminnych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

1. Zgodnie z przedłożonymi specyfikacjami warstwa kruszywa będzie rozłożona na przygotowanym wcześniej wyprofilowanym i zagęszczonym ($I_s=1,0$, wg próby Proctora) podłożu. Czy dla planowanych dróg były przeprowadzane badania gruntu stwierdzające możliwość osiągnięcia takiego wskaźnika bez konieczności wymiany gruntu? Proszę informację kto będzie ponosił koszty wymiany gruntu w przypadku braku możliwości osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia?

2. W części przedmiarów (ul. Wojska Polskiego) brak jest informacji o grubości podbudowy. Zgodnie z SWZ do oferty należy złożyć szczegółowe kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót. Przedłożony przedmiar nie zawiera wszystkich danych dla prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie posiada badań gruntu na możliwość osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu do $I_s=1,0$ wg próby PROCTORA, zamawiający dopuści układanie warstwy kruszywa po osiągnięciu wskaźnika zagęszczenia gruntu do $I_s=0,97$. Ewentualne możliwe miejscowe wymiany gruntu będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Ad 2. Do wyceny należy przyjąć warstwę podbudowy o gr. 15 cm po zagęszczeniu.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Treść SWZ w rozdziale XVIII otrzymuje nowe brzmienie:

„Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings>

na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 3 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00.”

„Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:15”.

Natomiast, treść SWZ w rozdziale XVII pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 1 września 2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych