



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 22.07.2020 r.

NZZ/41/D/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie informacji czy w pomieszczeniach biurowych również powinna być uwzględniona wylewka z masy samopoziomującej o grubości 40mm jak w ciągach komunikacyjnych? Koszt takiej wylewki będzie bardzo wysoki więc może rozwiązaniem będzie jastrych cienkowarstwowy.

Odpowiedź na zapytanie:

W pomieszczeniach biurowych należy uwzględnić do kalkulacji oferty wylewkę z masy samopoziomującej, o grubości do 5 mm. Ma ona posłużyć wyłącznie do wyrównania i przygotowania podłoża pod ułożenie nowej wykładziny.

Zamawiający