

DZIAŁ PSiRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATYCZNE	DYNAMICZNE			
9.08.18r	162228		studnie rezerwowe				
					09.06.2021r	rozpoznanie regeneracji studni 27.	
23.06.21r	165866	19,80/10,60	3,30	10,80	18.06.2021r	studnie 27	uszczelnione
12.02.21r	173564	14,50/16,70	3,10	11,10/10,90			
08.08.21r	184400	18,00	3,10	10,80			
10.08.21r	196808	18,50	2,90	10,90			
11.10.21r	206837	18,80	2,80	10,60			
10.11.21r	218539	18,80	3,00	11,00			
10.12.21r	228005	16,80	2,80	10,80			
12.01.22r	238861	16,80 ✓	2,80	11,40			
11.02.22r	251353	16,80 ✓	3,10	12,80			
9.03.22r	258152	13,80 ✓	3,10	12,50	30/03/2022r	przełożenie studnie (wyłożenie siatki)	
11/04/22r	268482	11,10 ✓	2,90	12,80	L-12,60m	W-13,5m ³ /h	
11/05/22r	275674	15,00 ✓		13,90	obrotowe 3m	nowy. 11/05/22r	
10/06/22r	285295	13,30 ✓		st 12,80			
8/07/22r	288728	11,20 ✓		13,10			
05/08/22r	296974	10,60 ✓		13,80			
09/09/22r	304367	10,04 ✓		13,50			

DZIAŁ PSIRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATYCZNE	DYNAMICZNE			
9.02.2018r	037887	14,60	0,70	8,40			
9.03.2018	041373	13,00	0,80	8,40	studnie	max	odolnienie 14.03.2018
11.04.2018	050362	12,80	0,50	8,10	16.04.2018r	przepłyn wody surowej przez WSA WSSZ	
9.05.2018	059309	13,90	0,80	9,40			
11.06.2018r	069583	12,80	0,80	9,20			
9.07.18r	077848	12,80	0,70	9,40			
10.08.18r	087135	12,10	0,70	10,00			
11.09.18r	096004	10,80	0,90	10,40			
10.10.18r	102880	9,30	0,80	9,80			
9.11.18r	109372	9,00	0,70	9,50			
10.12.18r	115593	8,10	0,80	9,10 / gwizdek 8,70			
16.01.2018	121787	6,50	0,70	8,30	1.02.2018	wym. poziomu wody	
11.02.2018	126510	11,00	0,80	12,60			
11.03.2018	133847	11,00	0,90	12,50			
10.04.18r	147677	11,30	0,60	12,10			
10.05.18r	149090	11,00	0,60	12,40			
10.06.18r	157100	10,50		12,30			
10.07.18r	162228	?	?	?	studnia	po regeneracji (piasek)	2.07.2018r

DZIAŁ PSIRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATYCZNE	DYNAMI CZNE			
9.03.15v	144704	21,50	1,10	5,50			
3.04.15v	151671	21,20	0,70	5,00			
4.05.15	161823	21,80	0,80	5,80			
3.06.15v	172517	20,60	1,00	6,00			
10.07.15v	185338	22,20	0,90	6,30			
10.08.15v	186482	21,90	0,90	5,80			
11.09.15v	211142	19,80	1,00	5,50			
12.10.15	223067	20,10	0,90	6,00			
9.11.15v	183838	20,30	0,80	6,00		wymieniono przepływomierz 19.10.15v st-187567	
11.12.15	204729	20,40	0,90	6,10			
11.01.16	212583	20,20	0,70	5,80			
10.02.16v	220324	20,30	0,80	6,10			
14.03.16v	230187	20,80	0,60	6,10			
13.04.16v	236451	19,60	0,70	6,40			
11.05.16v	245233	20,00	0,30	6,50			
10.06.16v	255614	19,20	0,70	7,40			
11.07.16v	265305	19,80	0,30	7,30			
10.08.16v	274168	18,90	0,60	8,00			

DZIAŁ PSIRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATYCZNE	DYNAMI CZNE			
18.09.13v	021947	22,20	0,80	5,20			
2.10.13	024825	18,60	0,70	5,20			
18.11.13v	035033	18,80	1,00	6,00			
13.12.13v	040406	22,20	1,20	4,60			
14.01.14v	046811	23,40	0,90	4,90			
17.02.14v	055856	21,60	0,90	5,0			
10.03.14v	061337	22,80	1,10	5,20			
14.04.14v	070201	22,20	0,60	4,70			
14.05.14v	078516	22,80	0,60	5,20			
16.06.14v	087765	22,20	0,70	5,10			
4.07.14v	081568	22,20	0,40	5,30			
20.08.14	108683	21,60	0,50	5,40			
5.09.14v	084178	21,60		5,10	Wodomierz widet z naprawy 1.09.2014v stan licznika 084178		
13.10.14v	106265	21,60	0,70	5,20			
10.11.14v	113457	22,80	1,10	5,80			
8.12.14v	121675	22,20		5,50			
13.01.15.	127878	21,60	0,80	5,40			
8.02.15v	135667	21,60	0,50	5,30			