

WIZ.271.7.2022

Bělchatów, 2022.05.10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bělchatowa (Część I, Część II, Część III, Część IV, Część V)** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informujemy o wplynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wplynęły do Zamawiającego w dniu 09.05.2022 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma demontaży istniejącej instalacji oświetlenia. Jeżeli jednak są prace demontażowe, to prosimy o określenie zakresu prac, oraz sposób postępowania ze zdemontowanymi materiałami. Brak tego zakresu prac w udostępnionej dokumentacji (SWZ, STWiOR, przedmiary).
3. Prosimy o ponowną analizę i potwierdzenie, że należy zastosować jeden sterownik sterowania oprawą jak jest napisane w tabeli zestawienia materiałowego, a nie w każdej oprawie jak jest napisane w opisie do projektu.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma w zakresie modernizacji systemu nadzoru i sterowania oświetleniem. Brak tego zakresu prac w udostępnionej dokumentacji (SWZ, STWiOR, przedmiary).
5. Prosimy o udostępnienie projektowych obliczeń fotometrycznych wszystkich projektów.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie pomontażowych pomiarów luminancji. Brak tego zakresu prac w udostępnionej dokumentacji (SWZ, STWiOR, przedmiary).

7. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający posiada wszystkie pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem.

Ad. 2

Słupy opisane do demontażu w dokumentacji dotyczącej części V postępowania nie są objęte demontażem w niniejszym postępowaniu.

Ad. 3

W części V postępowania należy zastosować jeden sterownik oprawy zgodnie z zestawieniem materiałowym. Sterownik należy zainstalować w słupie nr S1 (słup zasilany z obwodu sterowanego).

Ad. 4

Modernizacja systemu nadzoru i sterowania oświetleniem ujęta została w przedmiarach dla części III oraz V pod pozycją „Uruchomienie konwerterów protokołu transmisji”

Ad. 5

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie udostępnia obliczeń fotometrycznych. Wykonawca będzie zobowiązany po doborze oprawy, na podstawie danych fotometrycznych opraw przyjętych do oferty przed wbudowaniem wykonać projekt fotometryczny.

Ad. 6

W zakresie niniejszego postępowania nie ma wykonania pomontażowych pomiarów luminancji.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Ilona Ostrowska

mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. a/a.