

Starachowice dn, 12.10.2019 r.

**LATPOŻ**

www.latpoz.pl  
latpoz@tlen.pl  
latpoz@latpoz.pl

Handel i Usługi

w Zakresie Zabezpieczenia Przeciwpozarowego

27-200 Starachowice, ul. Stawowa 1

NIP: 664-18-04-037 Regon 281068015

PKO BP SA 32 1020 2674 0000 2802 0002 8828

Tel. (41) 274 33 07, 502 241 330, 501 190 046 Faks. (41) 274 33 07

## PROTOKÓŁ nr 114/2019

### kontroli sieci hydrantowej

W dniu **10.10.2019** r. przeprowadzono kontrolę ciśnienia ze sprawdzeniem szczelności zaworów w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o. o. w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

gdzie znajduje się:

**11 hydrantów wewnętrznych**, w tym:

4 **DN25** o ciśnieniu 4,00 bar i wydajności 1,40 dm<sup>3</sup>/sek (ul. Na Szlakowisku 8)

3 **DN52** o ciśnieniu 3,50 bar i wydajności 2,65 dm<sup>3</sup>/sek (ul. Ostrowiecka 3)

4 **DN52** o ciśnieniu 3,50 bar i wydajności 2,65 dm<sup>3</sup>/sek (ul. Kościelna 100)


oraz

**7 hydrantów zewnętrznych**, w tym:

4 **DN80** o ciśnieniu 3,75 bar i wydajności 13,80 dm<sup>3</sup>/sek (ul. Ostrowiecka 3)

3 **DN80** o ciśnieniu 4,00 bar i wydajności 14,30 dm<sup>3</sup>/sek (ul. Kościelna 100)

mgr inż. Artur Latała

  
inspektor ochrony przeciwpozarowej  
nr upr. KW PSP Kielce 2/2010/12

**Wszystkie zawory hydrantowe sprawne technicznie.**

1MPa= 10bar

Numer uprawnień -E2-13/4/2011

Norma minimalna dla sieci wodociągowej przeciwpozarowej wynosi 0,20 MPa – zgodnie z PN-B-02863/1997