

Sztum, dnia 02-11-2021 r.

RI.272.18.2021.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (5)

Dot. postępowania:

„Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 5:

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy istniejące elementy wyposażenia budynku tj. panele fotowoltaiczne oraz klimatyzatory przeznaczone do demontażu oraz ponownego montażu są obecnie na gwarancji? Czy ta ingerencja nie wpłynie na utratę gwarancji przez Zamawiającego na ww. elementy? Prosimy również o szczegółowe określenie ilości elementów przeznaczonych do demontażu oraz ponownego montażu w celu przygotowania precyzyjnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

- a) System 70 szt. paneli fotowoltaiczny znajduje się na gwarancji, udzielonej przez firmę STARBUD ze Starogardu Gdańskiego.
- b) 2 zestawy klimatyzatorów z 7 zainstalowanych na dachu, są aktualnie na gwarancji. Dla pozostałych 5 gwarancja już upłynęła. Wśród tych 7 kompletów jeden podlega całkowitej wymianie - poz. 47 przedmiaru (parametry: moc chłodzenia 3,5 kW, moc grzewcza 3,8 kW, akustyka 38 dB).
- c) Bariery śniegowe ok. 86 mb – 42 szt.
- d) Powyższe elementy podlegają ponownemu montażowi.

STAROSTA

Leszek Sarnowski

.....
Kierownik Zamawiającego