

**Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Trasa	FAZA	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup>	długość przewodu YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	rura ochronna SRS 75 -przecisk	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	słup 7m Al. z fundamentem	wysięgnik h=1m; d=1m; ką=5st. pojedynczy	wysięgnik h=1m; d=1m; ką=5st. Podwójny 180°	wysięgnik h=1m; d=1m; ką=5st. Podwójny 120°	oprawa LED 69W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
			m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
Więckowice ul. Parkowa - zasilanie																
1	ZKP-SO		1	5			1							2	1	7
Więckowice ul. Parkowa - obwód I																
2	SO-I/1	L1, L3	38	42	7	7		1		1		2	2	9	38	44
3	I/1-I/2	L1, L3	35	39	7			1		1		2	2	9	35	41
4	I/2-I/3	L1	44	48	7	1		1	1			1	1	11	44	50
5	I/3-I/4	L1	40	44	7			1	1			1	1	10	40	46
6	I/4-I/5	L2, L3	37	41	7			1		1		2	2	9	37	43
7	I/5-I/6	L2	35	39	7			1	1			1	1	9	35	41
8	I/6-I/7	L2, L3	35	39	7			1			1	2	2	9	35	41
Więckowice ul. Parkowa - obwód II																
9	SO-II/1	L1	17	21	7			1	1			1	1	5	17	23
10	II/1-II/2	L1	29	33	7	3		1	1			1	1	8	29	35
11	II/2-II/3	L2	32	36	7			1	1			1	1	8	32	38
12	II/3-II/4	L2	34	38	7			1	1			1	1	9	34	40
13	II/4-II/5	L2	34	38	7			1	1			1	1	9	34	40
14	II/5-II/6	L2	40	44	7			1	1			1	1	10	40	46
15	II/6-II/7	L2	35	39	7			1	1			1	1	9	35	41
16	II/2-II/2/1	L1, L1	22	26	7	21		1		1		2	2	6	22	28
razem :			508	572	105	32	1	15	10	4	1	20	20	130	508	604