

Postępowanie nr: WZP.271.9.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Dla pionów tłocznych DN200 i przewidywanego napływu średnica zbiornika 1500 jest za mała, elementy wyposażenia się nie zmieszczą, nie ma również wielkości retencji co będzie skutkowało przy dużym napływie wyłączaniem i włączaniem się pomp. Czy zamawiający dopuszcza zabudowę wyposażenia w zbiorniku 2000?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że miejsce na pompownię jest mocno ograniczone. Jeżeli się zmieści, to pompownię wykonać w zbiorniku DN2000. Zwiększona retencja będzie uzyskana w studniach rewizyjnych DN1200, osadniku wirowym DN1500 oraz celowo powiększonej studni D9 na DN2000. W przypadku zwiększenia średnicy zbiornika pompowni na DN2000 należy sprawdzić jego stateczność z uwagi na wypór wodą gruntową.

**Pytanie nr 2**

Czy dopuszcza się pracę pomp w sekwencji 2+0 czy tak jak w opisie 1 pompa ma uzyskiwać wydajność ok.270m<sup>3</sup>/godz.?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zgodnie z pkt 2.3 opisu projektu wykonawczego: „Z uwagi na ograniczenia istniejącego kanału w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie oraz ze względów ekonomicznych dobrano pompę o wydajności 75,0 dm<sup>3</sup>/s, w sytuacjach awaryjnych (rzędna napełnienia w pompowni -0,80 m.n.p.m.) praca dwóch pomp.” Tu można zwiększyć poziom napełnienia z -0,80 do np. 0,00 – jeżeli istnieje taka możliwość.

**Pytanie nr 3**

Niemożliwa jest zabudowa przepływomierza w studni przepompowni, jeśli ma być on zamontowany to w osobnej studni proszę o zajęcie stanowiska?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający rezygnuje z przepływomierza.

**Pytanie nr 4**

Proszę o informację czy przy tak dużej wydajności przepompowni przepompowywane wody deszczowe za rurociągiem tłocznym mają możliwość swobodnego spływu w instalacji grawitacyjnej?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2.

**Pytanie nr 5**

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego dwóch równoległych postępowań na ten sam zakres, tj. Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Słonecznej w Dziwnowie, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, który z Wykonawców będzie realizował zamówienie, w szczególności w sytuacji, gdy oferta obojga Wykonawców (złożonych w odrębnych postępowaniach) będą mieścić się w przewidzianym przez Zamawiającego budżecie.

W jaki sposób Zamawiający zamierza zagwarantować Wykonawcom brak uznaniowości przy wyborze Wykonawcy do realizacji zadania?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż jedno z postępowań zostało unieważnione w związku z czym odpowiedź na pytanie jest bezzasadna.

**Pytanie nr 6**

Czy w związku z faktem, iż Zamawiający ogłosił dwa takie same postępowania i w obydwu wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 50 000,00 zł a w rzeczywistości dotyczą one tego samego zakresu, więc są jak gdyby jednym postępowaniem to czy Zamawiający uzna oferty za zabezpieczone wadium gdy Wykonawca wniesie na konto Zamawiającego kwotę w wysokości 50 000,00 zł celem zabezpieczenia wadium obydwu ofert jednocześnie czy też Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z ofert osobno, czyli jak gdyby wymagał zabezpieczenia postępowania wadium w wysokości 100 000,00 zł, co ograniczy konkurencję?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż jedno z postępowań zostało unieważnione w związku z czym odpowiedź na pytanie jest bezzasadna.

**Pytanie nr 7**

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział V pkt. 2) Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć zarówno podmiotowe środki dowodowe jak i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymagania składania podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, skoro Zamawiający i tak wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub o odstąpienie od wymagania składania wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, skoro posiadając podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą Zamawiający będzie w stanie weryfikować spełnianie warunków udziału bez zbędnego wówczas oświadczenia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty należy złożyć zgodnie z zapisami rozdziału V SWZ.

**Pytanie nr 8**

Na jakiej podstawie Zamawiający zamierza unieważnić jedno z postępowań, biorąc pod uwagę fakt, iż oba postępowania dotyczą tego samego zakresu robót?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż jedno z postępowań zostało unieważnione w związku z czym odpowiedź na pytanie jest bezzasadna.

**Pytanie nr 9**

W jaki sposób Zamawiający dokona wyboru, które ze wszczętych postępowań unieważnić?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż jedno z postępowań zostało unieważnione w związku z czym odpowiedź na pytanie jest bezzasadna.

*Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.*

**Zastępca Burmistrza Dziwnowa**