



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**  
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790  
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 19.09.2024 r.

ZP/ 99/2024

**Dot. Dostawa wyposażenia na potrzeby Apteki Szpitalnej CSK UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 69**

W związku z załączonymi planami oraz wskazaniem nośności stropów w pomieszczeniu apteki szpitalnej w części przeznaczonej do posadowienia robota magazynującego czy Zamawiający zamierza zrównać nośność na całej powierzchni zaplanowanej na instalację robota do 5.00 kN/m<sup>2</sup>? Robot wraz z maksymalną przewidywaną ilością magazynowanych leków wymaga nośności min. 430,6 kg/ m<sup>2</sup> (nacisk na podłogę sumaryczny dwóch robotów) przy masie całkowitej sumarycznej dwóch robotów 7 428, 2 kg, z czego zakładana waga samych leków to ponad 1800 kg przy ilości nawet 52190 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający zapewni nośność stropów w pom. P1.AP.44 do 5kN/m<sup>2</sup>.**

**Uwaga**

1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na stronie internetowej: : [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed) udostępnił:

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Agnieszka Bonczkowska