



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 398 50 00
gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Wasz znak: 181/05/DB/2021/W
Nasz znak: PSGZA.0161.763.194.160090436.21

Jastrzębie-Zdrój, 17.05.2021r.

Dot.: uzgodnienia „Projektu budowlanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 07- Pszczyńska- Grodzka.”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plany sytuacyjne z orientacyjnym przebiegiem stalowej i polietylenowej sieci gazowej niskiego ciśnienia wg stanu na dzień 17.05.2021r. Projektowane doświetlenie przejścia dla pieszych uzgadniamy **pozytywnie** przy zachowaniu poniższych warunków:

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 2 i 3) – sieci gazowe niskiego ciśnienia stalowe i polietylenowe zaznaczono na mapie kolorem żółtym.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe i rury ochronne) zgodnie z PN-91/M – 34501. Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie. Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną wskutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod odpłatnym nadzorem pracownika Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Goździków 1 (tel. 885 151 846; 885 151 847).

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

Fakturę za usługę przesyłamy pocztą.

Przebiegiem
Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju
Janusz Horak
Janusz Horak