

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

"Budowa przyłącza kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV przy ul. Towarowej na działkach nr 977/14, 782/14, 785/14, 787/14 w jednostce ewidencyjnej 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój, obręb 0008 Jastrzębie Zdrój"

SPIS TREŚCI – (załącznik do strony tytułowej)

1. WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK.....	3
2. INFORMACJE DODATKOWE.....	4
3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.....	6
SPIS RYSUNKÓW.....	7
1. Widok elewacji frontowej stacji.....	8
2. Widok elewacji tylnej stacji.....	9
3. Widok elewacji bocznych stacji.....	10
4. Przekrój pionowy A-A.....	11
5. Rozmieszczenie otworów technologicznych w podłodze stacji.....	12
6. Fundament Stacji.....	13
7. Rodzaj oraz sposób montażu przepustów kabli SN i nN.....	14
8. Posadowienie stacji.....	15
9. Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu.....	16

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

"Budowa przyłącza kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV przy ul. Towarowej na działkach nr 977/14, 782/14, 785/14, 787/14 w jednostce ewidencyjnej 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój, obręb 0008 Jastrzębie Zdrój"

1. WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK

Wykaz właścicieli działek wraz z informacją o dokumencie potwierdzającego prawo do dysponowania działkami na cele budowlane:

Lp	Jedn.ewidencyjna Obręb Nr działki	Wykaz właścicieli	Dokument potwierdzający prawo do dysponowania działkami na cele budowlane
1.	Identyfikator działki : 246701_1.0008.AR_6.787/14 Obręb: 0008 JASTRZĘBIE ZDRÓJ Nr działki: 787/14	Skarb Państwa/JSW SA.- użytkowanie wieczyste : Gmina Jastrzębie-Zdrój	-
2.	Identyfikator działki : 246701_1.0008.AR_6.785/14 Obręb: 0008 JASTRZĘBIE ZDRÓJ Nr działki: 785/14	Państwo Galisz ul. Towarowa 9 44-338 Jastrzębie-Zdrój	Porozumienie z dnia 21.07.2023r
3.	Identyfikator działki : 246701_1.0008.AR_6.782/14 Obręb: 0008 JASTRZĘBIE ZDRÓJ Nr działki: 782/14	Skarb Państwa: użytkowanie wieczyste : JSW SA. (Jastrzębska Spółka Węglowa)	Porozumienie z dnia 24.10.2023r
4.	Identyfikator działki : 246701_1.0008.AR_6.977/14 Obręb: 0008 JASTRZĘBIE ZDRÓJ Nr działki: 977/14	Państwo Galisz ul. Towarowa 9 44-338 Jastrzębie-Zdrój	Porozumienie z dnia 21.07.2023r

2. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe o projektowanym obiekcie budowlanym w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Projektowany obiekt budowlany, spełnia wymagania określone w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a mianowicie:

- nośności i stateczności konstrukcji – zastosowanie typowych i sprawdzonych rozwiązań katalogowych
- bezpieczeństwa pożarowego – zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zwarciovych i przeciążeniowych
- bezpieczeństwa użytkowania – prawidłowa eksploatacja wybudowanych urządzeń prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników oraz zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób postronnych do części urządzeń znajdujących się pod napięciem
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – proj. urządzenia nie mają negatywnego wpływu na warunki higieniczne i zdrowotne oraz na środowisko
- ochrony przed hałasem i drganiami – proj. urządzenia nie są źródłem hałasu i drgań
- charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji zużycia energii – nie dotyczy
- zaopatrzenie w wodę i energię oraz usuwanie ścieków i wód opadowych –nie dotyczy
- dostępność do usług telekomunikacyjnych – nie dotyczy
- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego – dokonywanie przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników w terminach określonych w przepisami o eksploatacji urządzeń energetycznych
- dostęp osób niepełnosprawnych – nie dotyczy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

"Budowa przyłącza kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV przy ul. Towarowej na działkach nr 977/14, 782/14, 785/14, 787/14 w jednostce ewidencyjnej 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój, obręb 0008 Jastrzębie Zdrój"

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki zapewnione poprzez dostęp do projektowanych obiektów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
- ochrona ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej – nie dotyczy
- ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską – nie dotyczy
- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – projektowane obiekty nie kolidują z urządzeniami uzbrojenia terenu.
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej – projektowane urządzenia nie naruszają interesów osób trzecich oraz nie powodują utrudnień w dostępie do drogi publicznej
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy – budowa urządzeń prowadzona będzie zgodnie z BHP

3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – nie dotyczy
- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - projektowane urządzenia nie są źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych, zapachów ani zanieczyszczeń pyłowych i płynnych
- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - projektowane urządzenia nie są źródłem wytwarzania żadnego rodzaju odpadów.
- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń - projektowane urządzenia nie są źródłem hałasu, emisji drgań ani żadnego rodzaju, promieniowania jonizującego.
- generowane przez projektowane urządzenia pole elektromagnetyczne jest pomijalnie małe i nie ma wpływu na otaczające środowisko i ludzi.
- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - proj. urządzenia nie są powodem wycinki drzewostanu ani nie mają znaczącego wpływu na powierzchnię ziemi w tym glebę i wody powierzchniowe

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

"Budowa przyłącza kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV przy ul. Towarowej na działkach nr 977/14, 782/14, 785/14, 787/14 w jednostce ewidencyjnej 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój, obręb 0008 Jastrzębie Zdrój"

SPIS RYSUNKÓW

Ip.	TEMAT	SYMBOL	SKALA
1.	Widok elewacji frontowej stacji	IE-01	1:200
2.	Widok elewacji tylnej stacji	IE-02	1:200
3.	Widok elewacji bocznych stacji	IE-03	1:200
4.	Przekrój pionowy A-A	IE-04	1:25
5.	Rozmieszczenie otworów technologicznych w podłodze stacji	IE-05	1:25
6.	Fundament Stacji	IE-06	1:25
7.	Rodzaj oraz sposób montażu przepustów kabli SN i nN	IE-07	1:25
8.	Posadowienie stacji	IE-08	1:200
9.	Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu	IE-09	1:200