

Pytanie z 13.09.2024 r.

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku?

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zestawu zabawowego o maksymalnej wysokości swobodnego upadku 1,50 m?

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zestawu zabawowego o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30 cm. Grubość ziarna od 0,2 do 2mm.

Maksymalna wysokość swobodnego upadku wynosi 1,80m.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zestawu zabawowego o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.