

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński



ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
www.lidzbarkw.pl
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 06.12.2022 roku

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej**, znak sprawy: RI.271.22.2022.

Działając zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 06.12.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 :

"W związku z przygotowaniem do ww. przetargu i po analizie udostępnionej dokumentacji przetargowej prosimy o informację, jakiego rodzaju krawężnik kamienny i kostka granitowa jest przewidziany do wbudowania (cięty czy łupany). "

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że należy wbudować krawężnik kamienny cięty oraz kostkę granitową łupaną.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel

Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a