

Numer sprawy: ZP 02/23

Grajewo, dnia 17.04.2023 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym pn. „Dostosowanie istniejącego pomieszczenia i instalacja do potrzeb sali intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca instalacja gazów medycznych jest w pełni sprawna oraz zadaniem Wykonawcy będzie jedynie przyłączenie bądź przeniesienie istniejących przyłączy?

Odpowiedź:

Instalacja gazów medycznych jest sprawna.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza pełną sprawność centrali obsługującej gazy medyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza sprawność centrali obsługującej gazów medycznych.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zadaniem Wykonawcy, zgodnie z PFU, będzie jedynie podłączenie pomieszczenia do istniejącej centrali wentylacyjnej, która jest sprawna oraz posiada możliwość podłączenia dodatkowych kanałów (podać ilość kanałów).

Odpowiedź:

Centrala wentylacyjna jest sprawna, brak możliwości podłączenia dodatkowych kanałów. Konieczność instalacji nowej centrali wentylacyjnej przeznaczonej jedynie dla tego pomieszczenia.

Pytanie 4

Dotyczy SWZ

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga załączenia Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

Uprzejmie prosimy o dodanie brakującego załącznika na stronie prowadzonego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do SWZ Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczenia.

Pytanie 5

Zamawiający w PFU Załącznik nr 2 do SWZ wymaga, aby wykonawca w ramach prac budowlanych wykonał śluzę.

Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie i określenie minimalnych parametrów (np. wymiary) oraz technologii, w jakiej ma być wykonana ww. śluza.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wykonania śluzy.

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do: **25.04.2023 r. do godz. 09:00.**

Dyrektor
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Marta Romanowska