



## ZABEZPIECZENIE WYKOPU

1:20




## FAZY ZASYPKI WYKOPU

1:20



DN [mm]	Wykop szalowany	Wykop bez szalowania	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
DN $\leq$ 200	bg = DA + 0,40 m	bg = DA + 0,40 m	bg = DA + 0,40 m
200 < DN $\leq$ 350	bg = DA + 0,50 m	bg = DA + 0,50 m	bg = DA + 0,40 m
350 < DN $\leq$ 700	bg = DA + 0,70 m	bg = DA + 0,70 m	bg = DA + 0,40 m
700 < DN $\leq$ 1200	bg = DA + 0,85 m	bg = DA + 0,85 m	bg = DA + 0,40 m
DN > 1200	bg = DA + 1,00 m	bg = DA + 1,00 m	bg = DA + 0,40 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAVO Pracownia Architektury ul. Wrocławska 26 48-370 Paczków 692489075 pawel@pavopracownia.pl NIP:7532131634 REGON:161522297	
<div> pracownia</div>		PODPIS/PIECZĘĆ	
PROJEKTANT MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI SANITARNYCH NR OPL/1526/PBS/18		PODPIS/PIECZĘĆ	
INWESTOR <div>MIASTO I GMINA BIERUTÓW UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW</div>			
INWESTYCJA REMONT BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I MONTAŻEM ZBIÓRNIKA NA WODĘ DESZCZOWĄ DZ. NR 263, OBR. STRONIA, JEDN. EWID. BIERUTÓW			
BRANŻA SANITARNA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT ZABEZP. I ZASYPKI WYKOPÓW			
NR RYSUNKU IS-05	REWIZJA 00	SKALA 1:20	DATA WRZESIEŃ 2021