



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowńsko.pl>
poczta@trzebowńsko.pl

BR.271.1.6.2021

Trzebowńsko, dn. 28.07.2021r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.6.2021 pn.: „**Roboty budowlane polegające na doposażeniu istniejącego placu zabaw w Trzebowńsku.**”

Gmina Trzebowńsko, 36-001 Trzebowńsko 976, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania:

Pytanie nr 1

Czy grubość warstwy nawierzchni wylewanej EPDM ma być równa 10cm? Na zawartych w dokumentacji przekrojach grubość warstwy wylewanej wynosi "min. 1,0 cm".

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją grubość warstwy wylewanej EPDM ma wynosić min 1 cm. Warstwa SBR ma wynosić min 4 cm. Tak aby zachować współczynnik upadku HIC min 1,5m.

Pytanie nr 2

Czy obrzeża dla nawierzchni wylewanej EPDM ma być kalkulowane dla wymiaru 30x8 (zgodnie z Przedmiarem) czy 6x25 (zgodnie z przekrojami poprzecznymi nawierzchni)?

Odpowiedź: Przy nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni wylewanej należy wbudować obrzeża o wym. 8x30cm.

Wójt Gminy Trzebowńsko