



Zn.spr.: SA.270.10.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „**Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy biurowcu Nadleśnictwa**”

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dnia 10.10.2022 r. wpłynęło **zapytanie następującej treści:**

1. Czy poz. 62 d.2.3 w kosztorysie tj. montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg - skrzynki z gniazdami zewnętrznymi - kompletne skrzynki/słupki ogrodowe z gniazdami hermetycznymi 2x230V A/Z odporne na czynniki atmosferyczne ma być z zabezpieczeniami, czy bez? Jeżeli tak, to jakimi?
2. Proszę o podanie wzoru latarni oświetleniowej parkowej (ogrodowej), która występuje w kosztorysie w poz. 64 d.2.3.
3. Proszę o umieszczenie schematu dodatkowej skrzynki z zabezpieczeniem dla oświetlenia zewnętrznego (poz. 71 d.2.5 w kosztorysie).

Odpowiedź zamawiającego:

Ad .1 Skrzynki należy wykonać z zabezpieczeniem 16A

Ad 2. Wzór latarni oświetleniowej parkowej (ogrodowej); latarnia z ustawieniem na fundamencie prefabrykowanym. W kolorze do zaakceptowania przez zamawiającego. Korpus aluminiowy. Oprawa typu klasycznego lub nowoczesnego na 1 – 3 żarówki. Klasa szczelności min. IP44. Wysokość ~2 – 2,2 m. Wzór do zaakceptowania przez zamawiającego

Ad 3. Schemat dodatkowej skrzynki z zabezpieczeniem w załączeniu.

Bogumił Sobotka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz