



Załącznik nr 2 do SWZ

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2023


Dostawa promienników lamp UV wraz z ich wymianą w stacji dejonizacji wody w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana promienników lamp UV w stacji produkcji wody dejonizowanej w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
2. Sposób realizacji- jednorazowa dostawa i wymiana wg pkt.3.
3. Zakres przedmiotowy- dostawa i wymiana promienników lamp.

L.p.	OZNACZENIE PROJEKTOWE	MODEL LAMPY	ILOŚĆ LAMP	TYP PROMIENNIKA	ILOŚĆ PROMIENNIKÓW
1	UV-01	typ: Optima HX02BDS-U	1	UV 254nm	2
2	UV-02, 03	typ: Optima 630	2	UV 185nm	24
3	UV-11	typ: Optima HX02DDS-U	1	UV 254nm	2
4	UV-12	typ: SCD 600H	1	UV 185nm	16
5	UV-21	typ: Optima HX02DDL-U	1	UV 254nm	2
6	UV-22	typ: SCD 1000H	1	UV 185nm	24
7	UV-31	typ: Optima HX02DDL-U	1	UV 254nm	2
8	UV-32	typ: SCD 1200H	1	UV 185nm	36

4. Termin dostawy i wymiany do dwóch miesięcy od daty zamówienia.
5. W ramach dostawy Wykonawca zapewnia na własny koszt, sprzęt i materiały niezbędne do wykonania zamówienia oraz materiały eksploatacyjne, w tym materiały i urządzenia podlegające wymianie w tym niezbędne uszczelki, wtyczki, przewody, oraz wszystkie elementy, które z przyczyn technicznych będą musiały być wymienione.
6. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające aktualne badania lekarskie, aktualne poświadczenia szkolenia bhp, certyfikaty lub inne wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. oświadczenie o przeszkoleniu do czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji, oświadczenie o przeszkoleniu do czynności serwisowych i konserwacyjnych poświadczonych przez producentów urządzeń.
7. Osoby skierowane do realizacji zamówienia (wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych) muszą legitymować się odbyciem szkolenia / szkoleń wymaganych przez producenta urządzeń.
8. Prace będą wykonane od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8:00 do 16:00.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, oraz zapewnić zgodne z zasadami ochrony



środowiska i obowiązującymi przepisami unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec.

10. Dostarczone promienniki muszą być kompatybilne z modelami lamp AQUAFINE wymienionymi w punkcie 3. Przez kompatybilność rozumie się wszystkie parametry promiennika (tj. zasilanie elektryczne i typ gniazda przyłączeniowego, wymiary promienników, długość fali) wymagane do prawidłowej pracy lamp.
11. Po wymianie promienników Wykonawca zobowiązany jest wykonać rozruch lamp, oraz przedstawić protokół z wykonanych czynności.
12. W ofercie należy podać ceny jednostkowe każdego z elementów.
13. Gwarancja na usługę, dostarczone i wymienione elementy minimum 12 miesięcy.
14. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 31515000-9 – Lampy ultrafioletowe