



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 20.09.2023r.

ORG-ZP. 271.5.2023

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.5.2023** prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** pn.: **Zakup i montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudowa wejścia do istniejącego budynku Urzędu Gminy Powidz**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W opisie technicznym (str. 22) wskazano konkretnego dostawcę dźwigu. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować urządzenie innego dostawcy, o parametrach i wykonaniu zamiennym, nie gorszym do podanego w opisie.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne o parametrach nie gorszych niż podane w opisie.

Pytanie 1 Czy platforma dla niepełnosprawnych może być zasilana prądem jednofazowym z zastosowaniem falownika zamiast mniej nowoczesnego zasilania trójfazowego jak jest obecnie opisane w projekcie budowlanym (str. 43)?

Odpowiedź Zamawiającego: Platforma może być zasilana prądem jednofazowym z zastosowaniem falownika.

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy