

Słupca, dnia 20 marca 2023 r.

Gmina Miejska Słupca
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
RIM.271.3.2023

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: „Rewitalizacja słupeckiego rynku”

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Jaka kostka granitowa ma zostać użyta? Czy surowo – łupana jakby to wynikało z części opisu czy też cięta o górnej powierzchni płomieniowanej jak wynika z dalszej części opisu PFU? Ze względu na tę rozbieżność, a także biorąc pod uwagę rozbieżną cenę materiałów prosimy o odpowiedź oraz informację na jakie ciągi należy użyć kostkę granitową?

Jezdnia wykonana z kostki surowej łupanej 10 - 12 cm.

Chodniki: płyta granitowa płomieniowana + kostka granitowa surowa łupana 7 - 9cm.

2. Jaki rodzaj dysz należy zastosować dla projektowanej fontanny? Czy dysze wieloobrazowe czy też dysze strumieniowe? Jak je zastosować podświetlenie?

Dysze strumieniowe, podświetlenie mix kolorów z możliwością sterowania kolorami, np. ustawienie dwóch kolorów.