

LZ.261.21.2022.DJ

Warszawa, dn. 05.10.2022 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie nr 18 w postępowaniu na **budowę przychodni zdrowia wraz z rozbiórką istniejącej hydroforni na terenie nieruchomości położonej przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie-** nr spr. 21/R/2022

Działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania.

Zapytanie nr 18

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 23.09.2022r., prosimy o wyjaśnienia:

1. Zgodnie z odpowiedzią nr 85, przedmiar robót został poprawiony o grubość warstwy wełny mineralnej wynoszącej 10cm, która występuje w przegrodzie D3 „Dach nad wejściami”. W załączonym do odpowiedzi przedmiarze nie odnajdujemy tej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Proszę o dokonanie wyceny zgodnie z przedmiarem załączonym do odpowiedzi na Zapytania nr 14-17, czyli bez konieczności wyceny wełny mineralnej.

2. Zgodnie z odpowiedzią nr 86, przedmiar robót, pozycja dotycząca klap oddymiających, została poprawiona z 1 na 2 kłapy. W załączonym do odpowiedzi przedmiarze ilość tych kłap wynosi nadal 1 sztuka. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Proszę o uwzględnienie w poz.220 - Dostawa i montaż kłapy oddymiającej – kłap oddymiających w ilości 2 szt. oraz 4,94 m². Proszę o samodzielną korektę w kosztorysie ofertowym i poprawienie ilości m² z 2,47 na 4,97.

3. Zgodnie z odpowiedzią nr 103, przedmiar robót, pozycja dotycząca furtek, została poprawiona z 1 na 2 furtki. W załączonym do odpowiedzi przedmiarze ilość tych furtek nadal wynosi 1kpl. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Proszę o uwzględnienie w poz.303 - Dostawa i montaż furki.....– 2 kpl. furtek. Proszę o samodzielną korektę w kosztorysie ofertowym i poprawienie ilości z 1 kpl na 2 kpl.

4. Zgodnie z odpowiedzią nr 105, przedmiar robót, pozycja dotycząca wykonania posadzek z płytek gresowych 30x30cm, została zmieniona na wykonanie posadzek z płytek 120x60cm. W załączonym do odpowiedzi przedmiarze rozmiar tych płytek wynosi w dalszym ciągu 30x30cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Proszę o wycenę posadzek z płytek gresowych 120x60 cm. Proszę o samodzielną korektę w kosztorysie ofertowym płytek 30x30 na wymiar 120x60 cm.

5. Zgodnie z odpowiedzią nr 106, przedmiar robót został poprawiony o dodanie pozycji, dotyczącej wykładzin winylowych przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych, w ilości 78,6m².

W załączonym do odpowiedzi przedmiarze nie odnajdujemy tej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Proszę o dokonanie wyceny zgodnie z przedmiarem załączonym do odpowiedzi na Zapytania nr 14-17, czyli bez konieczności wyceny 78,6 m² wykładzin winylowych przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych.



6. Zgodnie z odpowiedzią nr 107, przedmiar robót został poprawiony o usunięcie w tej pozycji m2 pomieszczenia „Archiwum” i uwzględnienie go w pozycji dotyczącej płyty ze zbrojeniem rozproszonym gr. 8cm. Załączony przedmiar nie został tu poprawiony. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Proszę o wycenę zgodnie z przedmiarem załączonym do odpowiedzi na Zapytania nr 14-17, czyli płytę podposadzkową betonową grub. 16 cm – zbrojenie rozproszone.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku dalszych wątpliwości wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarami.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

