

IRG.271.17.2021

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na roboty budowlane pn. „Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie” na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej podaję pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

1. Pytanie Wykonawcy

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 25.10 2021 r. wnosimy o ponowną analizę pytań, zwłaszcza odpowiedzi na pytanie nr 5.

cyt. "Zamawiający ustalił z firmą zajmującą się konserwacją systemu wizualizacyjnego jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu. Zgodnie z powyższym koszt współpracy w przedmiocie objęcia monitoringiem i wizualizacją SUW w Łysininie w ramach już istniejącego systemu wyniesie do 1.000,00 zł brutto za każdą zmienną".

Przy realizacji tego typu aplikacji wykorzystuje się od 200 do nawet 500 zmiennych. Czy Zamawiający potwierdza, iż na powyższy zakres prac należy przyjąć do wyceny kwotę w przedziale:

od
200 zmiennych x 1000 zł brutto = 200 000,00 zł brutto

do

500 zmiennych x 1000 zł brutto = 500 000,00 zł brutto?

Biorąc pod uwagę powyższe Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, w przypadku gdy prace może wykonać tylko jedna firma, będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji, a tym samym jest niezgodna z art. 16 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych. W związku z powyższym wnosimy w celu zrównania szans innych oferentów o podanie ilości zmiennych, załączenie kopii oferty jaką należy uwzględnić w wycenie (skoro jest równa dla wszystkich oferentów) lub wyłączenie tego zakresu prac z przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z kolejnymi pytaniami zainteresowanych Wykonawców dotyczącymi systemu monitoringu, w trosce o dbałość o zapewnienie przestrzegania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający podjął czynności mające na celu uniknięcie działań mogących skutkować ograniczeniem dostępu do postępowania, dokonując reorganizacji zaplecza infrastrukturalnego, gdzie

nadzorowana i monitorowana jest praca i prawidłowe działanie SUW. W związku z powyższym Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza wykonanie równoważnego systemu monitoringu bądź też rozbudowę istniejącego systemu monitoringu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż równoważny system monitoringu to znaczy o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych nie gorszych niż określone w projekcie, gwarantujących realizację robót zgodnie z projektem budowlanym. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej.

Obecnie u Zamawiającego funkcjonują dwa systemy monitoringu:

- produkcji Hydro-Partner, ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno
- produkcji Hydro-Marko, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin.