

Specyfikacja techniczna systemu transformatorów grzewczych.

12 szt. transformatorów grzewczych

Typ TWG120-5000

1 szt. rozdzielnica

Model RG

2 szt. szafy kompensacji

500 kvar

1200 kvar

2 szt. przekładniki prądowe

Typ JPTR

2 szt. regulatory prądowe

TDJA-150 kva

TDJA-250 kVA

1 szt. laptop

Model Dell

1 szt. komputer przemysłowy

Model ELMATIC FALCON – lub inny dedykowany

1 szt. monitor

DELL LCD

1 szt. drukarka

Model OKI C332dn – lub inna dedykowana .

1 szt. (zestaw) sterownik(pilot) do transformatorów.

Model 2520C1-230

2710B4