



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowńsko.pl>
poczta@trzebowńsko.pl

BR.271.1.1.2024

Trzebowńsko, dn. 18.01.2024r.

WYJAŚNIENIA NR 4

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.1.2024 pn.: Roboty budowlane polegające na budowie nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebowńsku

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 : Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuści elementy stalowe ocynkowane proszkowo i malowane proszkowo.

Odpowiedź: Nie. Wszystkie elementy metalowe placu zabaw muszą być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Ogrodzenie też musi być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowńsko



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowńsko.pl>

poczta@trzebowńsko.pl

