

ZP.271.3.2024

Kartuzy, dnia 08.03.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie”.

WYJAŚNIENIA NR 3 I MODYFIKACJA NR 2 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie czy zapisy w dokumentacji dotyczą korpusu pompowni ?

"2.1 Dokumentacja

Rury winny posiadać aktualna aprobatę techniczna, deklaracje zgodności z aprobatą i atest higieniczny.

Studzienki betonowe powinny posiadać deklaracje zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

Pompownie zbiorcze powinny posiadać aprobatę techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

Włazy żeliwne, stopnie włazowe i cegła powinny posiadać deklaracje zgodności z normą."

Lub prosiłbym aby podano czy „certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”” jest wymagany ponieważ taki certyfikat posiada tylko jeden producent co jest niezgodne z ustawą o nieuczciwej konkurencji. Prosiłbym o zmianę zapisów aby umożliwić udział większej ilości dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu certyfikowania wyrobów własnych przez danego producenta na znak bezpieczeństwa „B”, z zachowaniem postanowień określonych w pkt 4 ppkt 8) i 9) Działu II SWZ.

Niniejsza modyfikacja treści SWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: M. Szymańska

D. Konkol