



## GMINA ŁĄDEK

ul. Rynek 26, 62-406 Łądek  
<http://www.bip.gminaladek.pl/>

tel./fax./63/ 276 35 12  
e-mail: [gmina@gminaladek.pl](mailto:gmina@gminaladek.pl)

Zamawiający:

Łądek, dnia 27.06.2024

Gmina Łądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:  
ZP.271.5.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

1. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje budowy sieci kanalizacyjnych oraz robót związanych z dostawą i montażem stacji zlewnej ścieków dowożonych.

Odpowiedź:

**Na opis przedmiotu zamówienia składa się załącznik do SWZ w postaci dokumentacji projektowej, ograniczonej zakresowo stosownymi postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia. Pomocniczo w zakresie do określenia co wchodzi w skład przedmiotu zamówienia należy sugerować się postanowieniami przedmiarów załączonych do SWZ. Przy wykonywaniu umowy należy pamiętać o konieczności osiągnięcia celu projektowego umożliwiającego prawidłowe i pełne korzystanie ze zmodernizowanej części oczyszczalni ścieków.**

2. Prosimy o podanie aktualnych ilości dobowych ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ilości ścieków dowożonych.

Odpowiedź:

**Średnio na dobę na OŚ Ciężen oczyszczanych jest 50 – 60 m3 ścieków  
w tym średnio 8 m3 ścieków dowożonych**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z up. Wójta Gminy Łądek

Renata Tkaczyk

Sekretarz Gminy