

Starosta Powiatu Szamotulskiego  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Szamotuły, 2018-10-11

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 487/2018

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia  
terenu

Sposób przeprowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkań  
zainteresowanych podmiotów oraz za  
pomocą środków komunikacji  
elektronicznej

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

2018-10-11,  
w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Szamotulach, u. Wojska Polskiego 4

Oznaczenie kancelaryjne:

GK.6630.487.2018

Opis przedmiotu narady:

w - Sieć  
Wróblewo, Dz. 23, 9, Ćmachowo, Dz. 173,  
287, 155, 286, 161

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE WE WRONKACH**  
64-510 Wronki  
ul. Ratuszowa 3

Projektant:

Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s.c B. Bednarczyk, J. Markowicz  
64-980 TRZCIANKA, ul. Os. Słowackiego 22/9

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:  
Małgorzata Brych, Specjalista

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD PIŁA	Tomasz Kaszkowiak
2.	Gmina Wronki	Arkadiusz Sakowski
3.	ORANGE POLSKA S.A.	Wiesław Szkudlarek
4.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach	Tomasz Michalak
5.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SZAMOTUŁACH	Sylwia Kosicka



Stanowiska uczestników narady:

**1. Tomasz Kaszkowiak / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD PIŁA**

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO, KTÓRY POINFORMUJE O AKTUALNEJ SYTUACJI W ZAKRESIE EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I POMOŻE NA MIEJSCU W ICH ZIDENTYFIKOWANIU. W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ TRASY PRZEBIEGU KABLI NALEŻY DOKONAĆ PRÓBNYCH PRZEKOPÓW.
- PRZY SKRZYŻOWANIACH I ZBLIŻENIACH Z URZĄDZENIAMI ENEA OPERATOR SP. Z O.O. RD PIŁA ZACHOWAĆ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI WZAJEMNE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
- STOSOWAĆ WYKOPY RĘCZNE
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV
- PRZED ZASYPANIEM WSZYSTKIE SKRZYŻOWANIA ZGŁOSIĆ DO ODBIORU TECHNICZNEGO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO
- PODCZAS PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ- PODCZAS PRAC W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNYCH SN 15 KV I NN-0,4 KV ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PRZY UZIEMIENIACH SŁUPÓW, A POWSTAŁE EWENTUALNE USZKODZENIA ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO
- WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WIEDZĄ TECHNICZNĄ

**2. Wiesław Szkudlarek / ORANGE POLSKA S.A.**

1) WYKONAWCA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRAC W STREFIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OPL PO UPRZEDNIM PISEMNYM POWIADOMIENIU Z 14-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM. POWIADOMIENIE WINNO ZAWIERAĆ ADRES I RODZAJ PRAC ORAZ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY PRAC I TELEFON KONTAKTOWY. PISMO NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

ORANGE POLSKA

DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG

OBSŁUGA TECHNICZNA KLIENTA WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ UTRZYMANIA USŁUG I INFRASTRUKTURY 2-POZNAŃ

UL. GŁOGOWSKA 19

60-702 POZNAŃ



TEL. 61 886 86 30; FAX. 61 886 86 31

2) ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE W OBRĘBIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI I PRZEPISAMI OBOWIAZUJĄCYMI W BUDOWNICTWIE ŁĄCZNOŚCI, RĘCZNIE I POD NADZOREM UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA ORANGE POLSKA S.A. Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI. WNIOSEK O NADZÓR DOSTĘPNY NA STRONIE <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#2>

3) W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ, WOBEC PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO ROBOTY, EGZEKWOWANE BĘDZIE WYRÓWNANIE SZKODY NA PODSTAWIE KALKULACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ STRAT TYTUŁEM BRAKU USŁUG, SPORZĄDZONEJ PRZEZ ORANGE POLSKA S.A.

4) W STREFIE PROJEKTOWANYCH WYKOPÓW SIEĆ TELETECHNICZNĄ ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM I USZKODZENIEM. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻY USTALIĆ NA ROBOCZO Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. KOSZTY ZABEZPIECZENIA PONOSI NARUSZAJĄCY STAN ISTNIEJĄCY

3. Arkadiusz Sakowski / Gmina Wronki

- ZGODNIE Z DECYZJĄ NR TI. 7230.275.2018 Z DN 5.10.2018

4. Tomasz Michalak / Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

- ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ WYKONUJĄC ROBOTY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZESTRZEGAĆ NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI UŁOŻENIA NOWEJ SIECI

5. Sylwia Kosicka / ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SZAMOTUŁACH

- UZYSKAĆ DECYZJĘ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGI POWIATOWEJ

6. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

- ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ PRAC INSTALACYJNYCH, ABY ZABEZPIECZYŁ ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ (PKT BETONOWY Z RURKĄ METALOWĄ W ŚRODKU LUB METALOWĄ GŁOWICĄ), ART. 15 UST. 1 ORAZ ART. 48 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989 R. - PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (TEKST JEDN.: DZ. U. Z 2017 R. POZ. 2101 Z PÓŹN. ZM.)

- PO WYKONANIU PRAC ZLECIĆ ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH
- PRACE ZIEMNE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POD NADZOREM WŁAŚCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
- PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM WW. UWAG ORAZ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW DO REALIZACJI BUDOWY

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Karolina Adamska – WSS S.A./INEA S.A.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej umieszczone zostały na oryginale protokołu.

Z up. STANISŁAW  
Małgorzata Brych  
Specjalista