

Nr sprawy: RZP.271.3.2023

Kwidzyn, dnia 07.03.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_kwidzyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania na targowisku miejskim w Kwidzynie

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Informacja

W celu zminimalizowania ryzyka skraplania się wilgoci na spodniej stronie blachy pokrycia dachowego, należy zastosować blachy ze spodnią włókniną antykondensacyjną (antyskropleniową).

W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert)

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Iwona Milewska tel. 055 6464 760,

e-mail: zp@kwidzyn.pl



dr inż. Jacek Kołodziejczyk