

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot. postępowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Uprzejmie prosimy o zmianę mocy agregatu na 354kWe oraz dopuszczenie zmiany prądnicy poprzez aneks do warunków przyłączeniowych z TAURON. Powyższe zmiany wynikają wprost ze zmiany typoszeregu prądnicy która nastąpiła na przełomie roku i obecnie produkowana jest prądnica w wersji LSA 47.3 M7

**Odповідź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostawę agregatu 354 kW lub 355 kW.. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę takiego modelu prądnicy, który zgodny będzie z wymaganiami operatora sieci Tauron Dystrybucja S.A. – zmiana w tym zakresie została zamieszczona na stronie internetowej (Platforma Zakupowa) na której prowadzone jest w/w postępowanie, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/731070>.

**Pytanie 2**

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.03.2023r.

**Odповідź:**

Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert do 14.03.2023r. – zmiana w tym zakresie została zamieszczona na stronie internetowej (Platforma Zakupowa) na której prowadzone jest w/w postępowanie, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/731070>.

**Pytanie 3**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż obliczenia objętości odsiarczalników dla wymaganego okresu żywotności złoża należy oprzeć o zał.4 do PFU

**Odповідź:**

Zamawiający informuje, że wymagania odsiarczalni określone zostały w pkt. 5.2.4 PFU, a parametry biogazu składowiskowego w pkt. 3.3 PFU Tabela 1 (Załącznik Nr 9 do SWZ). Instalacja winna zostać zaprojektowana i wykonana w oparciu o te wymagania.

**Pytanie 4**

Uprzejmie prosimy o umożliwienie zastosowania filtra tkaninowego który będzie filtrem fabrycznym producenta dmuchawy biogazu jednakże wykonany będzie z tego samego niekorodującego oraz nieiskrzącego stopu aluminium co ssawo-dmuchała

**Odповідź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie filtra, który będzie filtrem fabrycznym producenta dmuchawy, pod warunkiem zachowania wymaganych w PFU parametrów technicznych i technologicznych przepuszczalności pyłów w gazie dolotowym do agregatu kogeneracyjnego określonych w pkt 5.2.5 PFU (Załącznik nr 9 do SWZ).

Sobuczyna, 03.03.2023r.

WICEPREZES

  
mgr Fryderyk Folcholec

PREZES

  
mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1  
42-263 Wrzosowa  
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000  
Oddział Operacyjny BGZ w Częstochowie  
IDS 150970693, NIP 573-22-44-750, KRS 000001111

