

2/2023TP

Chojnice, 24.08.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt.2 na Dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku warsztatów – rozbudowa istniejącego systemu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

1 Czy jest ułożony kabel światłowodowy pomiędzy centralami? Jeżeli nie proszę o podanie typu kabla ?

Odpowiedź na pytanie 1

Należy ułożyć kabel światłowodowy w istniejącej kanalizacji kablowej.

Kabel światłowodowy ognioodporny 12J posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych.

Pytanie 2

W przedmiarze zał. 13, w opisie przedmiotu zamówienie zał.14 oraz w opisie projektu budowlanego podawane są różne typy kabli oraz sposoby ich montażu dotyczące tych samych instalacji. Proszę o informację na podstawie, którego z wymienionych powyżej dokumentów należy wyliczyć wartości wykonania zadania?

Odpowiedź na pytanie 2

Kable należy układać zgodnie z projektem technicznym, aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 3

W umowie § 1 Przedmiot Umowy napisano: „Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku warsztatu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w

dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 12 i 14 do SWZ, ofertą Wykonawcy zał. Nr 1 do SWZ i formularzem asortymentowo-cenowym zał. nr 3 do SWZ”. W wymienionym paragrafie jest mowa o Dźwiękowym Systemie Rozgłaszania a w przedmiarze nie ma o tym mowy. Proszę o informację czy ten temat należy pominąć.

Odpowiedź na pytanie 3

Zarówno w przedmiarze zał. nr 13, opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 14 jak i w formularzu asortymentowo – cenowym zał. nr 3 są wymienione urządzenia sygnalizacji akustycznej. W związku z powyższym nie należy nic pomijać.

WP



DYREKTOR
mgr Jacek Łopadzeński