

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

W poprzednim unieważnionym postępowaniu przetargowym dotyczącym tego samego odcinka drogi Zamawiający udostępnił badania podłoża gruntowego, z których wynikało, że pod jezdnią występują miejsca gdzie do ok. 2,0- 2,3m znajduje się nasyp niekontrolowany i grunty organiczne. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania warstwy z gruntu piaszczystego o grubości 0,5m pod warstwą pianobetonu. W załączonej SST 02.03.01 w punkcie 5.2.6 znajduje się zapis dotyczący minimalnych wartości wskaźnika zagęszczenia, który ma zostać uzyskany na podłożu nasypu – 0,97. Przy zalegających niżej gruntach organicznych nie jest to możliwe. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego wymogu, jak również zdania (w pkt. 5.2.6), że „Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania nasypów”

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, w przypadku konstrukcji nawierzchni drogowej z wykorzystaniem pianobetonu (warstwa z pianobetonu PB600 ułożona na warstwie gr. 0,5 m z gruntu piaszczystego) obie warstwy razem stanowią warstwę ulepszanego podłoża i badania podłoża należy wykonywać dopiero na warstwie wykonanej z pianobetonu PB600. W tym przypadku na warstwie PB600 należy uzyskać wartość wskaźnika odkształcenia $l_0 \leq 2,2$. Z tego względu w załączonej SST 02.03.01 w punkcie 5.2.6 zapis dotyczący minimalnych wartości wskaźnika zagęszczenia, który ma zostać uzyskany na podłożu nasypu ($l_s \leq 0,97$) . W naszym przypadku może być usunięty lub nie brany pod uwagę. Zamawiający dołącza poprawioną SST D-02.03.01.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do 08.01.2024 r. do godz. 12:00.**

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą **rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 06 lutego 2024 r. włącznie.**
- 16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy [platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw](https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw) zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie do **08.01.2024 r., do godziny 12:00** czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu **08.01.2024 r.**, o godzinie **12:05** czasu lokalnego.

Z-ca Dyrektora
Andrzej Staszewski