



LEGENDA:

- SEI MODUŁ KOMUNIKACYJNY SEI
SAP CENTRALA SSP IQ8 CONTROL
KABEL ŚWIATŁ. OGNIODOPORNY PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2
PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90
KORYTO SIATKOWE W PODŁODZE PODNIESIONEJ

- UWAGI:
1. SIEĆ ESSERNET KABLEM ŚWIATŁOWODOWYM OGNIODOPORNYM PROWADZIĆ NA UCHYTACH OGNIODOPORNYCH, CHYBA ŻE ZAŻNACZONO INACZEJ NA PROJEKCIE
2. PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ CONAJMNIEJ W TEJ SAMEJ KLASIE OGNIODOPORNEJ CO STREFA.

		IB Systems Sp. z o.o. ul. Klinkierowa 7 60-104 Poznań biuro@ibsystems.pl	
Rysunek: INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU BUDYNEK ŁAŹNIA RZUT PARTERU		Inwestor: Muzeum Śląskie UL. DOBROWOLSKIEGO 1 40-205 Katowice	
Temat: WYMIANA MEDIUM SIECI ESSERNET SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR. NA MUZEUM ŚLĄSKIM DOBROWOLSKIEGO 1 KATOWICE		Nr projektu: MŚ-SSP-2022	Rewizja: 00
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Opracował: TOMASZ DEPTUŁA	22.12.2022r.		Skala: Nr rys.:
Sprawdził: MICHAŁ KOWOLIK	22.12.2022r.		1:100 SSP-09