

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OSO.271.3.2023

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m. Kończewice

- I. Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej dalej „PZP”) Wykonawca w dniu 27.02.2023 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót bitumicznych? Jeżeli tak to proszę o podanie zakresu robót i lokalizacji odcinka próbnego?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego w ramach przedmiotowego zadania. Odcinek próbny należy wykonać na długości 50 mb bez zjazdów w technologii zgodnej z dokumentacją projektową dla w/w zadania tj:

Nawierzchnia drogi:

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,5 m
- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,6 m
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – szerokość 3,6 m;

Nawierzchnia poboczy:

- górna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Odcinek próbny będzie zlokalizowany w odległości do 10 km od placu budowy.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający dopuści kruszywo wapienne do wykonania warstwy z tłuczni kamienno-żwiłkowej 0/31,5 gr. 5 cm na poszerzeniu, na zjazdach i na poboczu oraz podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm pod chodnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5 gr. 5 cm do wykonania warstwy podbudowy na poszerzeniu, zjazdach i na poboczu oraz do podbudowy o gr. 10 cm pod chodnikiem.

Pytanie nr 3:

W jakim okresie po zakończeniu robót Zamawiający będzie wymagał pielęgnacji zieleni (koszenie trawnika)?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3:

Zamawiający od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia nie będzie wymagał pielęgnacji zieleni (koszenie zieleni).

Ponadto wraz z niniejszymi wyjaśnieniami udostępnia się na stronie prowadzonego postępowania załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

II. W związku z tym, że w/w odpowiedziami na pytania poniekąd modyfikuje się treść SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak również termin związania ofertą - zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP – w następujący sposób:

1. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 14 kwietnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert”.
2. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 17 marca 2023 r. do godziny 09:00.**”.
3. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się **w dniu 17 marca 2023 r. o godzinie 09:30.** Otwarcie ofert nie jest jawne.”.

III. Zamawiający działając na podstawie art. 271 ust. 3 PZP przedłużył termin składania ofert (a w ślad za powyższym – również termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą) w treści ogłoszenia o zamówieniu - w sposób analogiczny do zmian wymienionych w pkt. II. niniejszego pisma.

*Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.