

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.18.2021

Bełchatów, 2021.09.24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.09.2021 r.:

1. Prośba o wyjaśnienie niezgodności co do gwarancji na moduły fotowoltaiczne.

W załączniku STWiORB znajduję się zapis , iż Panele powinny posiadać:

- 15 lat gwarancji na produkt
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach)

Natomiast w załączniku TOM II cz. Elektryczna znajduję się zapis :

Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi gwarancjami i certyfikatami:

- Minimum 20 lat gwarancja na produkt.
- Minimum 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (85% mocy po 25 latach).

Który zapis jest poprawny ?

2. Czy akceptowalne jest zastosowanie konstrukcji balastowej o pochyleniu modułów względem powierzchni - 14 stopni ?

Odpowiedzi

Ad. 1:

Zamawiający informuje, że właściwe wymagania dla modułów w zakresie gwarancji na produkt oraz liniowy spadek mocy określne są w STWiORB: tj. 15 lat gwarancji na produkt i 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach).

Ad. 2:

Zamawiający informuje, że zaprojektowano konstrukcję balastową zapewniającą optymalne nachylenie modułów uwzględniając istniejący spadek połaci dachu wynoszący 5 stopni. W związku z czym na połaci północnej względem kalenicy należy zastosować konstrukcje o nachyleniu 30 stopni natomiast na połaci południowej względem kalenicy należy zastosować konstrukcje o nachyleniu 20 stopni. Od podanych powyżej wymagań (tj. nachylenia konstrukcji odpowiednio 20 i 30 stopni) dopuszcza się odchylenia do +/- 10%.

Przewodnicząca komisji przetargowej

mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. a/a.