



Dziwnów, dnia 2 lipca 2024 roku

Postępowanie nr: WZP.271.9.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w podbudowie przekruszony beton?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w podbudowie betonu przekruszonego o frakcji 0-40 mm, który odpowiada wielkości frakcji kruszywa, przy czym Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie badanie i/lub certyfikat. Nie dopuszcza się w przekruszu betonowym innych materiałów z rozbiórek.

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia przedmiar robót branży elektrycznej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa