

Nr sprawy: **KA-DZP.362.2.48.2020**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA 5**

*Dotyczy postępowania na:*

**zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnic dla wyłączników głównych prądu z cewką zanikową typu DPX i wykonanie projektu układu pomiarowego w budynkach A/A1, B, C, D, H, B/B, B/F należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu**

W związku z wpływaniem pytań do postępowania jw. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i dotyczą wszystkich Wykonawców).

#### **Pytanie 15**

Zgodnie z Polską Normą dotyczącą stref pożarowych pomieszczenie w którym znajdują się rozdzielnica powinna być wydzielona pożarowo lub sama rozdzielnica a w tym przypadku GWP powinien być w obudowie EI60. Z wizji lokalnej widać iż wydzielenie nie ma, czy w związku z powyższym GWP wycenić w obudowie EI60.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że budynki A/A1, B, C, D, H, B/B, B/F nie posiadają stref pożarowych i jednocześnie wskazuje, że nie jest konieczne wycenianie GWP w obudowie EI60.

**W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.05.2020 r. (godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian).**

*Zatwierdziła:*

*Wioletta Seredyńska*

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych*