

Sulęcin, dnia 28.04.2022 r..

## WYJAŚNIENIE nr 1

### treści SWZ

DZ.272.4.2022.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

### **Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku: A,B, C, D, E, F, G, M oraz modernizacja kotłowni w DPS w Tursku.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Czy istnieje możliwość zmiany współczynnika lambda styropianu, przy założeniu spełnienia obowiązujących norm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zmianę współczynnika lambda dla styropianu przy zachowaniu minimalnego współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych zgodnego z WT tj. min.  $0,2[W/(m^2 \cdot K)]$

**Pytanie nr 2** Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 25 miesięcy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

**Pytanie nr 3** Czy zamawiający posiada audyt tej inwestycji? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie posiada audytu na cały zakres inwestycji.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)