



Gmina Przedecz
Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

Plac Wolności 1, 62- 635 Przedecz

tel. 63 27 38 467, www.przedecz.com.pl

Znak sprawy:
RGWI.271.1.3.2022

Przedecz, dn. 06.04.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: **„Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 kW na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Przedczu”**

Zamawiający- Gmina Przedecz, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz odpowiedzi Zamawiającego :

Treść pierwszego pytania:

„Projekt wykonawczy zakłada oddawanie energii do sieci, w SIWZ jest założenie, że instalacje fotowoltaiczne mają tworzyć energię wyłącznie na potrzeby funkcjonowania obiektu. Który zapis jest wiążący?”

Odpowiedź Zamawiającego: Obydwa zapisy SWZ są wiążące. Instalacje fotowoltaiczne mają wytwarzać energię przeznaczoną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania obiektu. Projekt zakłada podłączenie odrębnie każdej instalacji do licznika jej przypisanego. Energia elektryczna produkowana na terenie oczyszczalni będzie wykorzystywana do jej funkcjonowania.

Treść drugiego pytania:

„Prosimy o informację jaką moc przyłączeniową ma obiekt, oraz w jaki sposób realizowane jest opomiarowanie energii w obiekcie.”

Odpowiedź Zamawiającego: Opomiarowanie na oczyszczalni ścieków odbywa się za pomocą dwóch odrębnych liczników (przyłączy).

Moc przyłączeniowa przyłącza nr 1 - 30 kW

Moc przyłączeniowa przyłącza nr 2 - 32,5 kW

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Przedecz
Witold Siwinski