



WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 2)
Nazwa zamówienia	„Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec”
Znak sprawy	IGN.271.8.2023.JD
Data pisma	11 kwietnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1:

Projekty budowlane obu inwestycji, punkt 2.5.3.5. Urządzenia do wzniesienia złoża powietrzem zawierają zapis: „sugeruje się montaż dmuchawy boczno-kanałowej (wentylatorowej).” Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchawy typu Roots?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się montaż dmuchawy typu roots zamontowanej w obudowie dźwiękoszczelnej. Parametry techniczno-eksploatacyjne dmuchawy muszą być zgodne z założeniami przyjętymi w projekcie technicznym.

Piotr Pawlik
/-/ Burmistrz Mirosławca