

Zakrzew dn 07.02.2022r

**P.W. „DAKAR „ Radom
ul. Graniczna 17 lok 9
26-600 Radom**

GPK/PG/.....2022R

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2022r (data wpływu dnia 28.01.2022r) w sprawie remontu drogi gminnej Gulin -Jankowice w miejscowości Gulin Gmina Zakrzew, powiat radomski w odniesieniu do istniejącej infrastruktury wodociągowej.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zoo po zapoznaniu się z załączonym planem zagospodarowania terenu ze względu na niekorzystne usytuowanie sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż drogi **informujemy że:**

- Podczas oczyszczania, pogłębiania istniejących rowów przyłącza oraz sieć wodociągowa powinny znajdować się poniżej strefy przemarzania.
- Opaski włączeniowe (nawiertki) szt 5 od istniejących przyłączy wodociągowych zamontowane w osi jezdni ,krawędzi jezdni krawędzi pobocza po remoncie, w istniejących lub projektowanych zjazdach wymienić na nowe .
Nawiertki do budynków nr:
36,37,38, 39, nawiertka do działki 759
- Skrzynki uliczne armatury wodociągowej wyregulować do wysokości projektowanej rzędnej terenu.

Wszelkie skrzyżowania odkrywki oraz wymiany armatury wodociągowej należy realizować w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zoo.

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Łabęcki